

СОГЛАСОВАНО

Полномочный представитель
общего собрания


«28» июля 2022 г. **Е.Л.Соколова**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад №45»


«28» июля 2022 г. **Т.Н. Григорьевская**



ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности в образовательном учреждении

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. г. № 1479 «О противопожарном режиме» и является обязательной для исполнения всеми работниками ДОУ.
- 1.2. Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте. Загромождение горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.3. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- 1.4. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.
- 1.5. Курение на территории ДОУ запрещено.
- 1.6. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.
- 1.7 Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.
- 1.8 Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- 2.1. Ответственность за противопожарное состояние групповых помещений возлагается – на воспитателей, прачечной – машиниста по стирке белья, пищеблока – повара. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на завхоза. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа.
- 2.2. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

- 2.3. Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.
- 2.4. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 2.5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 2.7. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия, холодильники и др. могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено инструкциями по эксплуатации.



3. Запрещается:

- 3.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 3.2. Курить в помещениях учреждения.
- 3.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 3.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
- 3.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
- 3.6. Использовать для отделки стен, потолков горючие материалы.
- 3.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 3.8. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 3.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
- 3.10. Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.
- 3.11. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.
- 3.12. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов, исключающих опасность возникновения пожара.
- 3.13. Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками, рассеивателями, предусмотренными конструкцией светильника.

4. Действия при возникновении пожара.

- 4.1. Сообщить о пожаре по телефону 01 в ближайшую пожарную часть.
- 4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
- 4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует закрыть за собой все двери и окна.
- 4.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 4.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.7. Руководитель образовательного учреждения (лицо, его заменяющее) обязан:
 - продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
 - при необходимости отключить электроснабжение здания;
 - прекратить все работы в здании учреждения за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
 - организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Инструкция составлена

  
(должность. Подпись. ФИО)